

Drawsko Pomorskie, dnia 20 czerwca 2024 r.

Burmistrz Miasta Czaplinek
ul. Rynek 6
78-550 Czaplinek

*Dotyczy: wydania oceny o przydatności wody do kąpielii na wodach
śródlądowych w miejscowości **Czaplinek***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim, po przeanalizowaniu sprawozdania z badania nr MWiŻ/MW/460-Q/24 z dnia 20.06.2024 r. próbki wody pobranej w obecności przedstawiciela obiektu w dniu 17.06.2024 r. z kąpieliska nad jeziorem Czaplino w Czaplunku – **orzeka przydatność wody do kąpielii.**

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

PO.
PAŃSTWOWEGO
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Drawsku Pomorskim
A. Orłowska
Aleksandra Orłowska

Załączniki :

1. Sprawozdanie nr MWiŻ/MW/460-Q/24 z dnia 20.06.2024 r.

Otrzymują:

1. adresat(ePUAP)
2. aa

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (ePUAP)

Laboratorium Mikrobiologii Wody i Żywności - Pracownia Mikrobiologii Wody
Sprawozdanie z badań Nr MWiZ/MW/460-Q/24

MZ - p. R. Podlipniak
20.06.2024



AB 574

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE
 DZIAŁ LABORATORYJNY
 ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
 ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINKU
 ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek; tel. 94 36-58-213, 94 36-58-228
 e-mail: olsz.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/wsse-szczecin>

DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA:

NAZWA I ADRES ZLECAJĄCEGO: Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 1, 78-500 Drawsko Pomorskie

NUMER PROTOKOŁU POBRANIA PRÓBK: 81/2024 z dnia 17.06.2024 r.

PRÓBKA POBRANA PRZEZ*: Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim - Ryszard Podlipniak

METODYKA POBRANIA PRÓBK: rozp. MZ z dn. 17.01.2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 255)

CEL BADANIA*: zgodnie z planem do umowy-zlecenia nr 6/2024

MIEJSCE POBRANIA PRÓBK: kąpielisko nad j. Czaplino [3203PKAP0006] - Kąpielisko nad j. Czaplino. Punkt poboru prób wody - środek pomostu [3203PPPPW0456]

DATA I GODZINA POBRANIA PRÓBK: 17.06.2024 11:35

RODZAJ PRÓBK: próbka wody z kąpieliska

WIELKOŚĆ PRÓBK: 1x500ml

TEMPERATURA TRANSPORTU PRÓBK: 4.5°C

**) dane dostarczone przez klienta mogące wpływać na ważność wyników badań*

DANE LABORATORYJNE:

NUMER PRÓBK: MW/418/24

NR UMOWY-ZLECENIA: 6/2024

STAN PRÓBK: bez zastrzeżeń

DATA I GODZINA PRZYJĘCIA PRÓBK DO BADAŃ: 17.06.2024 13:30

DATA ROZPOCZĘCIA BADANIA/ZAKOŃCZENIA BADANIA: 17.06.2024 / 20.06.2024



WYNIK BADANIA

Poz.	Parametr	Metoda badawcza	Temperatura i czas inkubacji	Wynik badania	Niepewność ^{o)}	Wymagania ^{o)}
1	Liczba enterokoków (jtk/100 ml)	PN-EN ISO 7899-2:2004* Metoda filtracji membranowej	36±2°C 44±4h	0 (granica wykrywalności 1 jtk/100 ml)	-	≤ 400
2	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli (NPL/100 ml)	PN-EN ISO 9308-3:2002* Metoda NPL	44±0.5°C 36 do 72h	< 15 (granica wykrywalności 15 NPL/100 ml)	-	≤ 1000

jtk - jednostki tworzące kolonie; **NPL** - najbardziej prawdopodobna liczba;

A - metoda akredytowana;

o) Niepewność pomiaru oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera się na niepewności standardowej złożonej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, zapewniając poziom ufności ok. 95%. Złożoną niepewność standardową wyznaczono w oparciu o podejście całościowe.

Dla metod określających najbardziej prawdopodobną liczbę bakterii (NPL), niepewność w postaci przedziału ufności na poziomie 95%, podawana jest z tablic teoretycznych.

Niepewność nie obejmuje niepewności związanej z pobraniem i transportem próbek.

o) podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

Laboratorium Mikrobiologii Wody i Żywności - Pracownia Mikrobiologii Wody
Sprawozdanie z badań Nr MWiŻ/MW/460-Q/24

Oświadczenie:

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Laboratorium.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta.
5. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez klienta.
6. Etap poboru i transportu próbek do badania oraz dane pozyskane od klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.
7. Badania w tym sprawozdaniu spełniają wymagania normy PN-EN ISO/ IEC 17025, oznaczone literą **A** - akredytowane, zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 574, wydanie nr 19 z dnia 02.11.2022 r.;

20.06.2024, Kokolska Sandra

Autoryzował (data i podpis)

20.06.2024, Śledź Magdalena

Zatwierdził (data wydania sprawozdania i podpis)

koniec sprawozdania

Sprawozdanie podpisane elektronicznie.